

GINDRE DUCHAVANY

Certificat de réception 3.1 Suivant EN 10204		Date: 21/11/2019		
		N° rapport contrôle: RCF233507-0		
GINDRE DISTRIBUTION (<-GD BATIMENT 1 7 ROUTE DE LOYETTES CHAVANOZ 38230 CHAVANOZ FRANCE	Notre référence: GD082920*11 - F629732	Quantité Cdé: 2000 KG		
	Votre commande: RCCL AGENCE			
LG 4000 MIN 4000 MAX 4100 EN 13601 / NF A 51-118 PLATEAU STD AV PLAS SS PAPIER QTE MAX/EMB : 1100 KG				
EN 13601 Plan n°: Votre réf.: 4282101	CUA1 H12 100X10 AV BARRE CW004A/CuA1/E-Cu57/C101/_/C11000			
Paramètre	Mini	Maxi	Valeur	
LARGEUR FINIE	99.73	100.27	100	mm
EPAISSEUR FINIE	9.89	10.11	10.04	mm
CONDUCTIVITE	57		58.1	MS/m
DURETE HB 2.5/62.5	65	90	88.9	
Poids contrôlé (KG)			2 030.00	
Ce certificat est généré automatiquement et est valide sans signature Nous certifions par la présente que, sauf indication reprise dans notre confirmation, les produits mentionnés satisfont aux exigences définies dans la commande.				
Certificat ISO 9001 INTERTEK 0044840-00	Page: 1/1		S. assurance qualité GENILLON Rémy	